



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Советского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Макеевка управления

надзорной деятельности и профилактической работы

286141, г. Макеевка, ул. Гаврилова, 1а, тел. +7(856)223-09-14,

E-mail: gpn_mak_sov@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«25» июля 2023 г. 10 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«25» июля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, пер. Школьный, 17

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная школа № 17 г. Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: № _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором ОНД и ПР Советского района г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Советского района города Макеевки) младший лейтенантом внутренней службы Выпряжкиным

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Директору МБОУ «Основная школа № 17 г. Макеевки» Дембицкая Н.Н., а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБОУ «Основная школа № 17 г. Макеевки» отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	В отношении здания руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ) п. 2
2.	Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
3.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа.	п. 3 ППР в РФ
4.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам.	п. 3 ППР в РФ
5.	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ

6.	Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено."	п. 11 ППР в РФ
7.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте помещению) (складское помещение).	п. 12 ППР в РФ
8.	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 (1) ППР в РФ
9.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ
10.	Не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР в РФ
11.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ
12.	Руководитель не провел в образовательной организации перед началом учебного года с обучающимися	п. 92 ППР в РФ

	занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.	
13.	Не оборудованы помещения здания системой пожарной сигнализации.	Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП 484.1311500.2020 Приложение А, Таблица А.1, п. 14
14.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СО – 3	ст. 6 ФЗ №123-ФЗ «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 (далее - СП 3.13130.2009) утвержден приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 № 173 таблица 2 п. 14

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР Советского района
г. Макеевки ОНД и ПР городского округа
Макеевка УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной
Республике
младший лейтенант внутренней службы
Выпряжкин К.Д.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 25 » 07 20 23 г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):


(должность, фамилия, инициалы)

контролируемого лица (представителя)


(подпись)

« 25 » 07 20 23 г.